

dot. sprawy: 02/ZP/2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na Przegład i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach szpitalnych, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie nr 1

- czyszczenie odkurzaczem wraz z dezynfekcją łącznie z kanałami wentylacyjnymi – dotyczy zakresu central wentylacyjnych – o jakie kanały chodzi? Czy mają Państwo na myśli kanał w obrębie centrali, np. połączenie między centralą a nagrzewnicą, czy całą instalację wewnątrz budynku?
- jaka jest dostępność do klap przeciwpożarowych (22 sztuki) – czy konieczne będzie rozbieranie części instalacji, czy przy klapach są zamontowane rewizje?
- prosimy o informację na temat elementów składowych zespół napowietrzania klatki schodowej oraz informacji na temat producenta
- w celu upewnienia się w zakresie ilości urządzeń, w pakiecie 2, w pozycji „wentylatory dachowe” znajduje się także zapis o „Agregat wody lodowej Aermec – 1 szt”
- w centrali nawiewno-wywiewnej Klimor MCKH - EFEU9 900x600 – 3 szt/EFEU9 300x600 – 4 szt – będę wdzięczna za podanie 3 wymiary filtrów
- Dodatkowo prosilabym o wyjaśnienie kwestii okresu pełnej bezpłatnej gwarancji – czego oczekują Państwo w zakresie tego zapisu, czy on będzie rozliczany od początku podpisania umowy na okres jej trwania? Bardzo proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź :

- czyszczenie odkurzaczem wraz z dezynfekcją dotyczy kanałów w obrębie central / pomiędzy centralą a nagrzewnicą /
- do klap przeciwpożarowych są zamontowane otwory rewizyjne
- odnośnie elementów składowych zespołu napowietrzania klatki schodowej oraz informacji na temat producenta, to Zamawiający informuje o wyznaczeniu wizji lokalnej w dniu 19.01.2024 roku o godz. 10:00 (zbiórka pod budynkiem Sekcji Infrastruktury),
- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w tym zakresie,
- w centrali nawiewno wywiewnej KLIMOR wymienione filtry EFEU9 900x600 i EFEU9 300x600 wymagają tylko czyszczenia
- pełna bezpłatna gwarancja obowiązuje przez okres trwania umowy

Pytanie nr 2

Proszę o informację jakie filtry podlegają ewentualnej wymianie w pakiecie 3 (centrale wentylacyjne).

Odpowiedź :

W pakiecie nr3 do wymiany są następujące filtry /przy jednej wymianie/ :

- Miniplast w ramce UF 196x384x40 F7 - 6 szt
- LG 1148x6x245 - 2 szt

UWAGA!!!!

1. Wyznacza się termin odbycia wizji lokalnej (jako nieobowiązkowy element oferty) w dniu 19.01.2024 roku, o godz. 10:00 (zbiórka pod budynkiem Sekcji Infrastruktury),
2. Nowy termin składania ofert do dnia 26.01.2024 roku do godz. 09:00
Nowy termin otwarcia ofert dnia 26.01.2024 roku godz. 09:30
3. Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ II.

Z poważaniem,