			Poziom Piętra III Pętla nr 3	Poziom Piętra III Pętla nr 3	Poziom Piętra II Pętla nr 2	Poziom Piętra II Pętla nr 2	Poziom Piętra I Pętla nr 1	Poziom Parteru Pętla nr 1	Poziom Piętra I Pętla nr 1	Poziom Parteru Pętla nr 1	ŹRÓDŁO ALARMU POŻAROWEGO / AKCJA / urządzenie	
			Przycisk ROP	Czujki pożarowe (alarm II stopnia)	Przycisk ROP	Czujki pożarowe (alarm II stopnia)	Przycisk ROP	Przycisk ROP	Czujki pożarowe (alarm II stopnia)	Czujki pożarowe (alarm II stopnia)		
										⊐	Odblokowanie drzw systemu KD, Parter	KD
				⊐		⊐			⊐		Odblokowanie drzw systemu KD, Piętro I	
			⊐		⊐			⊐		⊐	Odblokowanie drzwi oddz. pożarowego, Parter	
			X	X	X	X	X	X	X	X	Wyłączenie central wentylacyjnych NW	
			X	X	X	X	X	X	X	X	Zamknięcie klap odcinających w kanałach went	System wentylacji Monitoring
			X	X	X	X	X	X	X	X	Wysterowanie nadajnika monitoringu pożarowego	
			X	X	X	X	X	X	X	X	Sprowadzenie windy na parter	
			X	X	X	X	X	X	X	X	Zamknięcie zaworu pierwszeństwa	

OZNACZENIA

X - WŁĄCZENIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

⊐ - KONTROLA DOSTĘPU - ODBLOKOWANIE

NUUA ARCHITEKCI
Ul. A. Grottgera 6 / 11, 60-757 Poznań
tel.: 61 624 31 31, www.nuua.eu

Niniejsze opracowanie stworzono w firmie NUUA/ARCHITEKCI i jako dzieło autorskie podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.

INWESTOR:	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik ą – Samodzielny Publiczny Zak ład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. Wrocławska 1 –3, 30–901 Kraków
OBIEKT:	ROZBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU WEWNĘTRZNEGO NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO – BUDYNKU NR 36 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE 5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE, NA DZIAŁCE NR 184/11 OBR. K-45, J. EWID. KROWODRZA
ADRES INWESTYCJI:	ul. Wroc ławska 1–3; 30–901 Kraków Obręb K–45 Gmina Kraków Krowodrza
ETAP:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU:	**MATRYCA STEROWAŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO**

	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ:		PODPIS:
GŁ. PROJEKTANT:	W.KAPŁON, mgr inz	WKP/0385/PWOE/09	
OPRACOWANIE:			
SPRAWDZAJĄCY:	M.GATNIEJEWSKI, mgr inz	WKP/0483/PWOE/15	

NR PROJEKTU:	DATA:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYSUNKU:
P122	06.24	–		E.41

NR STRONY: