



T1/1
0,3m

- obwód wyprowadzony z tablicy T1 , nr kolejny 1
- wysokość montażu elementu (spód ramki)

0,3m
T0/24
TK0/1

- wysokość montażu elementu (spód ramki)
- obwód wyprowadzony z tablicy ogólnej T0/1 , nr kolejny 34
- obwód wyprowadzony z tablicy komputerowej TK0 , nr kolejny 1

OZNACZENIA INSTALACJE SIŁOWE	
KK-E	- trasa ułożenia koryt kablowych instalacji elektrycznych
KK-T	- trasa ułożenia koryt kablowych instalacji teletechnicznych
PWP	- przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
GD	- szafa dystrybucyjna okablowania strukturalnego wysokość szafy - 21U-Główny Punkt Dystrybucyjny
PEL	-Punkt Elektryczno-Logiczny wyposażony w: -3 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego kat.6 -2 gniazda ogólne 16A/230V -2 gniazda dedykowane 16A/230V -gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t -gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44
	- wypust kablowy 1-F (zapas kabla 2m)
	- wypust kablowy 3-F (zapas kabla 3m)

RG	- rozdzielnia główna projektowana 1950x725x425 (wys x szer x gł)
T...	- tablica elektryczna 1500x575x180 (wys x szer x gł)-podtynkowa
TK...	- tablica elektr. komp 1500x575x180 (wys x szer x gł)-podtynkowa
Twc	- tablica węzła ciepłego 625x575x180 (wys x szer x gł)-natynkowa
RK	- tablica komputerowa 925x575x180 (wys x szer x gł)-podtynkowa
TW	- tablica wentylacji 925x575x180 (wys x szer x gł)-podtynkowa

UWAGA
Przedstawione propozycje materiałowe stanowią podstawę opracowania.
Dopuszcza się zastosowanie osprzętu równoważnego o parametrach niegorszych
od założonych w niniejszym projekcie

KONDYGNACJA PARTERU / STREFA		
NUMER	NAZWA	POW.
0.1.1.	WIATROLAP	3.45
0.1.2.	POM. INSTALACYJNE	0.9
0.1.3.	KŁATKA SCHODOWA NR 1	8.19
0.1.4.	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	2.43
0.1.5.	KOMUNIKACJA	7.5
0.1.6.	POM. GOSPODARCZE	1.7
0.1.7.	WINDA	3.97
0.2.1.	KOMUNIKACJA	5.11
0.2.2.	POM. PORZĄDKOWE	2.37
0.2.3.	PRZEDSIÓNEK WC	3.73
0.2.4.	WC	1.27

KONDYGNACJA PARTERU / STREFA		
NUMER	NAZWA	POW.
0.2.5.	WC	1.27
0.2.6.	NATRYSK	2.03
0.2.7.	KOMUNIKACJA	4.66
0.2.8.	SZATNIA	20.87
0.2.9.	POM. SOCJALNE	10.34
0.3.1.	WIATROLAP	6.94
0.3.2.	KOMUNIKACJA	18.07
0.3.3.	WC NPS	4.67
0.3.4.	UMYWALNIA	2.42
0.3.5.	POM. SOCJALNE	11.12
0.3.6.	SZATNIA	10.02
0.3.7.	POM. BIUROWE (GABINET KIEROWNIKA)	11.01

KONDYGNACJA PARTERU / STREFA		
NUMER	NAZWA	POW.
0.3.8.	POM. BIUROWE	20.62
0.3.9.	CZYTELNI	18.43
0.3.10.	MAGAZYN / ARCHIWUM	68.24
0.4.1.	KOMUNIKACJA	6.58
0.4.2.	KOMUNIKACJA	9.74
0.4.3.	SZATNIA	4.16
0.4.4.	PRZEDSIÓNEK WC	2.57
0.4.5.	WC	1.03
0.4.6.	SZATNIA	1.56
0.4.7.	POM. GOSPODARCZE	2.91
0.4.8.	POM. SOCJALNE	11.57
0.4.9.	POM. BIUROWE (GABINET KIEROWNIKA)	16.63

KONDYGNACJA PARTERU / STREFA		
NUMER	NAZWA	POW.
0.4.10.	POM. BIUROWE CZTEROSTANOWISKOWE	41.43
0.4.11.	WIATROLAP	5.54
0.4.12.	HOL / POCZEKALNIA	23.17
0.4.13.	POM. BIUROWE DWUSTANOWISKOWE	16.65
0.4.14.	REJESTRACJA	19.22
0.4.15.	WC PACJENTÓW / NPS	7.42
0.5.1.	KŁATKA SCHODOWA NR 2	7.72
0.5.2.	POM. TECHNICZNE	0.53
Suma ogólna: 43		429.76

PU Budyńku	
POW. UŻYTKOWA	POW.
	1963.91
Suma ogólna: 1963.91	

PU Kondygnacji	
POW. UŻYTKOWA	POW.
	429.76
Suma ogólna: 429.76	

