




SCHEMAT TABLICY TK1/1



Tablica TK0/1
Legrand XL³ 160 6x24M
natynkowa, I klasa (metalowa)
IP43, IK08, RAL 7035
wymiary (SxWxG): 575x1050x147mm
(170mm z drzwiami)



System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia, izolacja kabli
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączenie zasilania
Stosować szafę IP40-IP08
drzwi pełne z zamkiem mechanicznym. Zachować 30% rezerwę po zabudowie wszystkich elementów tablicy
Wykonanie podtynkowe.

nuua
ARCHITEKCI

nuua
ARCHITEKCI
Ul. A. Grottgera 6 / 11, 60-757 Poznań
tel.: 61 624 31 31, www.nuua.eu

Niniejsze opracowanie stworzono w firmie NUUA/ARCHITEKCI i jako dzieło autorskie podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.

INWESTOR: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. Wrocławska 1 –3, 30–901 Kraków

OBIEKT: ROZBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU WEWNĘTRZNEGO NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO – BUDYNKU NR 36 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE 5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE, NA DZIAŁCE NR 184/11 OBR. K-45, J. EWID. KROWODRZA

ADRES INWESTYCJI: ul. Wrocławska 1–3; 30–901 Kraków
Obręb K-45
Gmina Kraków Krowodrza

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY TK1/1

IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENI: W.KAPŁON, mgr inż. WKP/0385/PWOE/09

OPRACOWANIE: PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY: M.GATNIEJEWSKI, mgr inż. WKP/0483/PWOE/15

NR PROJEKTU: DATA: SKALA: REWIZJA: NR RYSUNKU: P122 06.24 – E.28