

Kraków, 18.10.2024 roku

**DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY**  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA SWZ I INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU  
SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 28.10.2024 ROKU

**dot. sprawy: 82/ZP/2024**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Przebudowa wymiennikowni w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa z nadbudową budynku nr 36 wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny”**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

1. Prosimy o potwierdzenie że podłączenie wężła tymczasowego jest możliwe w warunkach zimowego ogrzewania kompleksu szpitala. Wskazany termin wykonania (14 tygodni od podpisania Umowy) wskazuje na okres zimowy, a nie ma możliwości przełączenia źródła ciepła bez jego tymczasowego wyłączenia na czas przepinania instalacji.

Odpowiedź : tak, Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia do 28 tygodni od dnia podpisania umowy.

2. Prosimy o potwierdzenie że okres gwarancji na urządzenia wężła ciepłego wymagany zgodnie z SWZ liczony będzie od daty Odbioru i uruchomienia wymiennikowni w lokalizacji tymczasowej (III etap) a nie od daty Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy. Z uwagi na brak możliwości określenia terminu zakończenia całości prac Umownych nie da się prawidłowo oszacować terminu biegu gwarancji w odniesieniu do zakończenia całości.

Odpowiedź : tak

3. Prosimy o uzupełnienie projektu AKPiA i części elektrycznej. Są wskazane w przedmiarze, ale przedstawiony projekt w opisie wskazuje na brak tej części.

Odpowiedź : patrz załączony załącznik uzupełnienie dokumentacji technicznej.

4. Prosimy o przekazanie dokumentacji dla zakresu prac związanego z demontażami w kotłowni i istniejącej wymiennikowni wskazanych w przedmiarze (brak dokumentacji).

Odpowiedź : patrz załączony załącznik uzupełnienie dokumentacji technicznej I.

5. Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej dla docelowej przebudowy budynku w celu ustalenia możliwego sposobu przeprowadzenia tymczasowych rurociągów do wymiennikowni kontenerowej, który nie będzie kolidował z pracami budowlanymi.

Odpowiedź : patrz załączony załącznik uzupełnienie dokumentacji technicznej II.

6. Prosimy zorganizowanie wizji lokalnej w terenie celem weryfikacji stanu istniejącego budynku i zakresu prac do wykonania.

Odpowiedź : Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej jako nieobowiązkowy element oferty, na dzień 22.10.2024 roku na godzinę 08:00 (zbiórka pod budynkiem nr 36)

7. Prosimy o wskazanie możliwego punktu przyłączenia dla zasilania tymczasowej wymiennikowni celem wyceny prac.

Odpowiedź : wskazanie odbędzie się na wizji lokalnej

8. Prosimy o potwierdzenie, że wyrażenia „własnoręczny podpis” i „pieczęć imienna umocowanego przedstawiciela Wykonawcy” użyte w *Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu ofertowym, Załączniku nr 3*

*do SWZ – oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Załączniku nr 5 do SWZ – wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, Załączniku nr 6 do SWZ – wykazie robót budowlanych, jest omyłką pisarską i dokumenty te mają zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*

Odpowiedź : tak

9. Niniejszym zgłaszamy chęć przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 21.10.2024 r. w ramach przetargu: "Przebudowa z nadbudową budynku nr 36 wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny".

Odpowiedź : Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej jako nieobowiązkowy element oferty, na dzień 22.10.2024 roku na godzinę 08:00 (zbiórka pod budynkiem nr 36)

10. W zawiązku z wymogiem zaoferowania określonej długości gwarancji liczonej od daty odbioru całości zamówienia proszę o wyjaśnienie po czyjej stronie są koszty związane z dotrzymaniem okresu gwarancji u Producenta tzn:

- płatne przeglądy serwisowe np. stacji dezynfekcji chemicznej
- materiały eksploatacyjne jak np. elektrody srebrne i miedziane

Odpowiedź : w zakresie Wykonawcy.

**Równocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.10.2024 roku**

**Nowy termin składania ofert do dnia 28.10.2024 roku do godz. 09:00**

**Nowy termin otwarcia ofert dnia 28.10.2024 roku godz. 09:30**

**Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ (na czerwono zmiany)**