

dot. sprawy: 20/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej :

Pytanie 1:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyloniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa;
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy (data zawarcia, okres wypowiedzenia..)
- numer ewidencyjny;
- numer PPE;
- oddziały OSD dla poszczególnych PPE.

Odpowiedź : tak

Pytanie 2:

W celu zbadania kondycji finansowej uprzejma prośba o udostępnienie druku F-01/I-01 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe jest to statystyczne sprawozdanie finansowe zawierające m.in. rachunek zysków i strat oraz wybrane elementy bilansu.

Odpowiedź : w opinii Zamawiającego nie jest to przedmiotem postępowania i nie stanowi element zapotrzebowania i opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3:

Jaką aktualnie Zamawiający posiada umowę? Postępowanie określa okres umowy na okres 12 mcy, natomiast aby przygotować ofertę musimy znać konkretny okres chociażby wypowiedzenia aktualnej umowy. Jeśli aktualnie jest zawarta umowa sprzedaży rezerwowej wtedy można przygotować ofertę najszybciej np. na okres j od 01.06.2025 do 31.05.2026.

Odpowiedź : patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 4:

Wykonawca wnosi aby dostosować zapis dotyczący możliwości zmiany wynagrodzenia do specyfiki przedmiotu zamówienia jakim jest sprzedaż energii elektrycznej. Publikowane zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny nie odnoszą się w żaden sposób do zmiany kosztów dot. energii elektrycznej przedstawionych w ofercie przez Zamawiającego , ponadto Wykonawca może

przed zawarciem umowy zabezpieczyć czy też dokonać zakupu całości wolumenu energii na potrzeby Zamawiającego. Zatem wnioskujemy o zapisy jak niżej:

1. W przypadku, gdy Wykonawca dokona zakupu energii elektrycznej lub w inny sposób zabezpieczy wolumen energii wg wyceny w złożonej ofercie dla całego okresu zamówienia wynikającego z niniejszej Umowy najdalej do dnia zawarcia Umowy, waloryzacja nie będzie miała zastosowania, gdyż zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość wynagrodzenia.

2. Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu lub w inny sposób zabezpieczył wolumen energii w wysokości 100 % (wielkość procentowa) energii, wg cen jednostkowych w złożonej ofercie.

Odpowiedź : patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 5 – SWZ – rozdział 5 - pkt 5.2, 5.3, 5.4

Wykonawca wskazuje, iż zapisy punktów 5.2, 5.3 i 5.4 nie są związane z przedmiotem zamówienia jakim jest zakup energii elektrycznej. Wykonawca wnioskuje o dostosowanie opisu przedmiot zamówienia do zamówienia.

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 6 – SWZ – rozdział 8, załącznik nr 1 – pkt 2, załącznik nr 4 projekt umowy - §5 ust. 1a, §7 ust. 1

Termin realizacji zamówienia musi być wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania (w ogłoszeniu i w SWZ), celem umożliwienia Wykonawcom złożenia porównywalnych ofert, inaczej zamówienie nie jest udzielane z przestrzeganiem zasad jego udzielania w postaci zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców oraz przejrzystości. Każdy z Wykonawców może przyjąć do wyceny inny okres wykonania umowy. Informacja o okresie sprzedaży jest niezwykle ważna do prawidłowego i korzystnego dla Zamawiającego skalkulowaniu oferowanej ceny.

W związku z powyższym, prosimy o uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia, poprzez podanie dziennych dat rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia.

Ponadto informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. Tym samym, nie jest możliwe aby sprzedaż rozpoczęła się od dnia podpisania umowy.

We wskazywanym terminie rozpoczęcia sprzedaży należy uwzględnić:

- termin na złożenia oferty i rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania;
- termin na podpisanie umowy z uwzględnieniem przepisów PZP;
- wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów z zachowaniem okresu wypowiedzenia (w przypadku takiej konieczności)
- obowiązujący, zgodnie z IRiESD OSD, 21 dniowy termin na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy;
- ewentualnie: praktykowany termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej tj. od pierwszego dnia miesiąca

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji wskazanych zapisów:

SWZ rozdział 8, załącznik nr 1 – pkt 2:

„Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.06.2025 r. do dnia 31.05.2026 r., lecz nie wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną, po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

załącznik nr 4 projekt umowy - §7 ust. 1

„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.06.2025, lecz nie wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną, po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. Umowa będzie obowiązywała do dnia 31.05.2026 r.”.

Prosimy o uwzględnienie powyższego w całej dokumentacji przetargowej

Odpowiedź : patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 7 – SWZ – rozdział 9 - ppkt 9.2.2, rozdział 11 – pkt 11.1

Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazuje, że wymaga przedłożenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje, czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia koncesji, której ważność upływa w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że nowowydany dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu na 3 miesiące przed upływem ważności aktualnej koncesji?

Wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w zamówieniu niektórym wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.).

Odpowiedź : tak

Pytanie 8 – SWZ – rozdział 9 - ppkt 9.3.1.1

W związku z zapisami pkt 6.1 zdanie ostatnie, Wykonawca wnioskuje o jednoznacznie potwierdzenie na jakim etapie przedmiotowego postępowania, Wykonawca powinien przekazać dokument JEDZ: wraz z ofertą czy też na wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź : czytaj uważnie zapisy z art. 139 Pzp.

Pytanie 9 – SWZ – rozdział 32 - pkt 32.4, załącznik nr 2 – Formularz oferty pkt 4, pkt 8

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).

Odpowiedź : korespondencyjnie, lecz papierowo

Pytanie 10 – SWZ – załącznik nr 1

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyloniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz do podpisania pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź : tak

Pytanie 11 – SWZ – załącznik nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?

Odpowiedź : rozdzielone

b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

Odpowiedź : nie

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?

Odpowiedź : na czas nieokreślony

d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?

Odpowiedź : Tauron Sprzedaż

e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?

Odpowiedź : umowa wygaśnie z dniem 31.05.2025 roku.

f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź : Patrz odpowiedź na pkt e

g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?

Odpowiedź : Patrz odpowiedź na pkt c

h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych/ programów lojalnościowych ?

Odpowiedź : nie

Pytanie 12 – SWZ – załącznik nr 2 - formularz oferty

W związku z tym, że przedmiot zamówienia obejmuje różne lata kalendarzowe, a Zamawiający wymaga określenia jednej ceny jednostkowej na wszystkie lata kalendarzowe zwracamy się z prośbą o umożliwienie w formularzu ofertowym określenia odrębnych cen jednostkowych na poszczególne lata kalendarzowe.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 13 – SWZ – załącznik nr 4 projekt umowy - §5 ust. 3 zdanie ostatnie

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie.

Prosimy o wykreślenie zdania ostatniego i dodanie do przedmiotowego zapisu treść:

„Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 14 – SWZ – załącznik nr 4 projekt umowy - §6 ust. 2

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 poz. 361 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przysyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 15 – SWZ – załącznik nr 4 projekt umowy - §8 ust. 3

Wykonawca wnioskuję o poprawne wskazanie powołanego zapisu umowy, zapis „§7 ust. 2” nie jest właściwy

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 16 – SWZ – załącznik nr 4 projekt umowy - §9 ust. 10

Prosimy o dostosowanie zapisów do przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 17 – SWZ – załącznik nr 4 projekt umowy - § 10

Klauzula waloryzacyjna o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm) nie będzie miała zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Ceny energii elektrycznej, zakupionej na Towarowej Gieldzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie, pozostają niezmiennne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

Odpowiedź : patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanych zapisów.

Ponadto Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych wskazanej w ust. 5 zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej.

W przypadku nie wyrażenia zgody na usunięcie przedmiotowych zapisów Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie poniższych zapisów umownych:

1. Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w Umowy, nie będzie miała zastosowania, w przypadku gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry, dla okresu zamówienia od Wobec powyższego, zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość przedmiotowego zamówienia.

2. Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości % wolumenu wskazanego w dokumentacji przetargowej na okres od do zakończenia umowy.

3. W przypadku odbiorców uprawnionych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025 do rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej (energia czynna) zastosowanie mają ceny wynikające z tejże ustawy."

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 18 – SWZ – załącznik nr 2 do umowy

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD

Odpowiedź : tak udzieli pełnomocnictwa

Pytanie 19 – SWZ – załącznik nr 4 projekt umowy

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wylonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wylonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 20 – SWZ – załącznik nr 4 projekt umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieuwjętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie ilości punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”.

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 21 – SWZ

Wykonawca wnioskuję o aktualizację wszystkich podstaw prawnych, w tym Dzienników Ustaw wskazanych w całej dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź : nie jest to konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty.

Pytanie 22 – SWZ – załącznik nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada, w wyszczególnionym wykazie zainstalowane odnawialne źródło energii? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie czy posiadają Państwo:

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1378 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź : nie posiada

b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1387 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2022 r. poz. 459 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź : nie posiada

Pytanie 23 – SWZ – załącznik nr 1

Informujemy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej. Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing). Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia proszę o wyrażenie zgody na zawarcie umowy regulującej odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing na wzorze Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia.

Odpowiedź : nie, Zamawiający nie jest prosumentem

Pytanie 24 – SWZ – załącznik nr 1

W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równej 50 kW, Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Odpowiedź : nie, Zamawiający nie jest prosumentem

Pytanie 25 – SWZ – załącznik nr 1

W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równe 50 kW, prosimy o informację, czy Zamawiający prześle wydany przez OSD dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji oraz następujące dane:

1. Adres PPE
2. Nazwa PPE
3. Przeznaczenie obiektu
4. Grupa taryfowa (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfową na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)
5. Deklarowane zużycie energii w MWh (I strefa/całodobowo; II strefa; III strefa; IV strefa; łącznie)
6. Cykl rozliczeniowy
7. Aktualna moc umowną
8. Deklarowana moc umowną

Odpowiedź : nie, Zamawiający nie jest prosumentem

Pytanie 26 – SWZ – załącznik nr 1

W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy powyżej 50 kW prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie odrębnej umowy na odkup energii elektrycznej na wzorze Wykonawcy ?

Odpowiedź : nie, Zamawiający nie jest prosumentem

Pytanie 27 – SWZ – załącznik nr 1

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji w zakresie dotyczącym każdego PPE dla którego Zamawiający posiada instalację wytwórczą:

- numer PPE,
- adres lokalizacji źródła,
- rodzaj źródła
- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna),
- daty uruchomienia źródła,
- ilości energii wprowadzanej do sieci OSD przez źródło wytwórcze
- ilości energii pobranej z sieci OSD przez PPE ze źródłem wytwórczym

Odpowiedź : nie, Zamawiający nie jest prosumentem

Pytanie 28 – SWZ – załącznik nr 1

Czy prognozowane zużycie energii uwzględnia już autokonsumpcję energii wytworzonej przez Zamawiającego w poszczególnych PPE.

Odpowiedź : nie, Zamawiający nie jest prosumentem

Pytanie 29

Dzień dobry, Z uwagi na proces postępowania oraz zmiany sprzedawcy ustawowo trwający 21 dni - proszę o zmianę par 7 ust 1 na: "Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia 01.05.2025 do dnia 30.04.2026.

Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru nie wcześniej niż po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zmiany sprzedawcy dokonanej przez OSD i wejściu w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Odpowiedź : patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 30

Dzień dobry Czy ppe Zamawiającego mają zainstalowaną instalację PV. Jeśli tak to proszę o wskazanie statusu prosumenta/wytwórcy; mocy instalacji a w przypadku wytwórcy ilości energii oddanej do sieci. Czy w przypadku wytwórcy Zamawiający zawrze umowę na odkup energii na wzorze stosowanym przez Wyłonionego Wykonawcę?

Odpowiedź : nie, Zamawiający nie jest prosumentem

Proszę o zmianę terminu płatności na 30 dni od daty otrzymania fk? Czy Zamawiający zgadza się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail.

Odp. termin pozostaje bez zmian, Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie faktur drogą elektroniczną zgodnie z zapisami SWZ w tym zakresie.

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ I (na czerwono wszelkie zmiany)